



Konformitätserklärung

(nach ISO/IEC 17050-1, August 2010)

Nr.1

Name des Ausstellers: Hottgenroth Software GmbH & Co. KG
Anschrift des Ausstellers: Von-Hünefeld-Str. 3, 50829 Köln
Gegenstand der Erklärung: Gebäude-Simulation 3D PLUS und Kühllast 3D PLUS ab Version 2.5

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:

**VDI 2078: Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen
(Auslegung Kühllast und Jahressimulation)
Juni 2015**

Zusätzliche Angaben:

Der Aussteller bestätigt die Validierung der o. g. Software nach VDI 2078, Abschnitt 9, für den nachfolgend genannten Validierungsfall, erfolgreich durchgeführt zu haben und die Validierungsdateien mit der Software in nachrechenbarer Form auszuliefern.

Validierung Fall A: Validierung eines Programms mit dem Rechenkern nach VDI 6007 Blatt 1 und dem Strahlungsmodell nach VDI 6007 Blatt 3.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Hottgenroth Software GmbH & Co. KG
Köln, 13.09.2016

Karl-Heinz Hottgenroth, Geschäftsführer