

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.

Inhalt	Seite
Vorbemerkung	2
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweise	3
3 Begriffe	3
4 Formelzeichen und Abkürzungen	3
5 Beispiele verschiedener Strukturen adaptiver Regelsysteme	4
5.1 Regler nach dem Modellvergleichsverfahren	4
5.2 Adaptive Regler ohne Vergleichsmodell	4
5.3 Strukturumschaltender Regler	5
5.4 „Gain“-(oder Parameter-)Scheduling-Regler	5
5.5 Extremwertregler	6
6 Beispiele für die Anwendung der Merkmaliste	6
6.1 Stromrichtergespeister Gleichstromantrieb	6
6.2 Abwasserneutralisation	6
6.3 Modellprädiktive Regelung mit mehreren Prozessmodellen (Multi-model MPC)	9
6.4 Banddickenregelung in Kaltwalzwerken	11
6.5 Industrieroboter	13
6.6 Kunststoffverarbeitungsprozesse	14
6.7 Adaptiver Zustandsregler	15
6.8 Extremwertregler	16
Schrifttum	20

Contents	Page
Preliminary note	2
Introduction	2
1 Scope	2
2 Normative references	3
3 Terms and definitions	3
4 Symbols and abbreviations	3
5 Examples of different structures of adaptive control systems	4
5.1 Controller according to the model reference principle	4
5.2 Adaptive controller without reference model	4
5.3 Variable structure controller	5
5.4 Gain or parameter scheduling controller	5
5.5 Extremal value controller	6
6 Examples for application of the list of characteristic properties	6
6.1 Thyristor driven DC motor	6
6.2 Waste water neutralisation	6
6.3 Model predictive control with several process models (multi-model MPC)	9
6.4 Control of band thickness in cold rolling mills	11
6.5 Industrial robots	13
6.6 Plastics processing units	14
6.7 Adaptive state-space controller	15
6.8 Extremum seeking controller	16
Bibliography	20

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter www.vdi.de/3685.

Einleitung

Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3685 wurde überarbeitet und ergänzt. Blatt 1 wurde im Dezember 2009 und im November 2015 überprüft und ist unverändert gültig. Blatt 3 ist an die Vorgaben des aktuellen Richtlinientemplates angepasst und um den Abschnitt „Ausgewählte Methoden der Reglerselbstinstellung“ erweitert worden. Das vorliegende Blatt 2 ist leicht modifiziert und an den Stand der Technik angepasst worden.

1 Anwendungsbereich

Die Begriffsdefinitionen von Blatt 1 werden anhand von Beispielen erläutert. Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Algorithmen und der zahlreichen Anwendungen wird hier eine exemplarische Darstellung und Erläuterung der Richtlinien angestrebt. Dazu werden in Abschnitt 5 verschiedene Strukturen in Form von Blockschaltbildern beispielhaft dargestellt. Abschnitt 6 zeigt die Handhabung der Merkmaliste für die Charakterisierung verschiedener in der Literatur vorgestellter adaptiver Regelverfahren.

In der industriellen Praxis werden vor allem die Inbetriebnahmeadaption und die gesteuerte Adaptation angewendet.

Adaptive Regler mit geregelter, permanenter Adaption sind in speziellen Anwendungsfällen, z.B. bei Regelstrecken mit ausgeprägter nichtlinearer Charakteristik, erfolgreich angewendet worden. Dies ist durch zahlreiche Veröffentlichungen belegt. Die dabei realisierten Adoptionsstrategien und -konzepte sind aber meist so speziell, dass sie selbst bei ähnlich gelagerten Problemstellungen

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of standards can be accessed on the Internet at www.vdi.de/3685.

Introduction

The standard series VDI/VDE 3685 have been edited and complemented. Part 1 has been revised already in December 2009 and in November 2015 and is valid without changes. Part 3 has been aligned to the standards of the actual standard template and has been extended by the chapter “selected methods of controller self”. This Part 2 at hand has been slightly modified and adapted to the current state of technology.

1 Scope

Terms and definitions of Part 1 are illustrated based on examples. Due to the variety of different algorithms and numerous applications an exemplary representation and explanation of the standards is intended here. Therefore, Section 5 illustrates different structures in form of block diagrams. Section 6 demonstrates the handling of the list of characteristic properties for characterisation of various adaptive control methods presented in literature.

Mainly self-tuning at start-up and feedforward adaptation are used in industrial practice.

Adaptive controllers with permanent adaptation have been successfully applied in special cases like e.g. with plants that show distinctive nonlinear characteristics. This has been proved by numerous publications. However, the strategies and concepts of adaptation realised in these cases usually are so specific that they hardly can be transferred to similar problems and therefore would go beyond the

nur schwer übertragbar sind und aus diesem Grund den Rahmen dieser Richtlinie sprengen würden.

Diese Richtlinie verwendet die Signalbezeichnungen gemäß DIN IEC 60050-351. In der internationalen Literatur werden die Regelgröße üblicherweise mit y und die Stellgröße mit u bezeichnet.

2 Normative Verweise

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieser Richtlinie erforderlich:

DIN IEC 60050-351:2014-09 Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch; Teil 351: Leittechnik

VDI/VDE 3685 Blatt 1:1990-05 Adaptive Regler; Begriffe und Eigenschaften

scope of this standard.

This part uses the signal notation according to DIN IEC 60050-351. In international publications the controlled variable typically is indicated with y and the manipulated variable is indicated with u .

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this standard:

DIN IEC 60050-351:2014-09 International electrotechnical vocabulary; Part 351: Control technology

VDI/VDE 3685 Part 1:1990-05 Adaptive controllers; Terms and properties